



**TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
PDMOUNTED
CLASE 15kV y 25kV**
*FOTO REFERENCIAL



ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
1	IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE	
1.1	Proveedor	INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A.
1.2	Marca	INATRA
1.3	País de fabricación	ECUADOR
2	NORMAS APLICABLES	NTE INEN 2683 . IEEE C.57.12.38
3	CONDICIONES DE SERVICIO	
3.1	Servicio	EXTERIOR
3.2	Montaje	SOBRE BASE DE CONCRETO
3.3	Altura sobre el nivel del mar	0-3000 MSNM
3.4	Temperatura ambiente mínima	4°C
3.5	Temperatura ambiente máxima	40°C
3.6	Temperatura ambiente promedio	25°C
3.7	Humedad relativa del medio	80%
4	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
4.1	Características del tanque	
4.1.1	Material	LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN
4.1.2	Tipo	OCTOGONAL
4.1.3	Fijación de la tapa del tanque	FIJACIÓN MEDIANTE PERNOS CON SOBRETAPA
4.1.4	Límites de presión sin deformarse	DESDE -0.65 HASTA +0.65 KGF/CM ²
4.2	Pintura	
4.2.1	Normas	NORMA NTC 3396 - ASTM B 117 - ASTM G154
4.2.2	Color de la pintura	RAL SERIE 60; VERDE OSCURO
4.2.3	Método de pintura de acabado	POR ASPERSIÓN
4.2.4	Espesor mínimo de acabado	120µm
4.2.5	Grado de adherencia	4A (ASTM D3359)
5	AISLADORES (BUJES), REFRIGERANTES Y MATERIALES AISLANTES	
5.1	Nivel de Aislamiento aisladores terminales:	
5.1.1	Normas aplicables	IEEE STD 386
5.1.2	Tipo - Bujes de Media Tensión	BUSHING WELL
5.1.3	Material - Bujes de Media Tensión	TERMOPLÁSTICO
5.1.4	Clase de aislamiento - Bujes de Media Tensión	35 kV
5.1.5	Tipo - Bujes de Baja Tensión	BUSHING
5.1.6	Material - Bujes de Baja Tensión	TERMOPLÁSTICO
5.1.7	Clase de aislamiento - Bujes de Baja tensión	1,2 kV
5.1.8	Ajuste de los bujes	EXTERIOR
5.2	Número de bujes	
5.2.1	Primario	1 (RADIAL) O 2 (MALLA O RADIAL MODIFICADO)
5.2.2	Secundario	3
5.3	Conector para derivación a tierra del tanque	1
5.4	Material ferroso de los conectores	GALVANIZADO EN CALIENTE NORMA ASTM A-153
6	REGRIGERACIÓN Y MATERIALES AISLANTES	
6.1	Refrigeración	ONAN
6.2	Materiales aislantes	
6.2.1	Aceite	
a)	Normas aplicables	NTE INEN 2133:98
b)	Tipo	INHIBIDO
c)	Clase de aislamiento	MINERAL o VEGETAL
6.2.2	Papel aislante	
a)	Normas aplicables	ASTM D1305 - IEC 60641 - IEC 60763



**TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
PADMOUNTED
CLASE 15kV y 25kV**
*FOTO REFERENCIAL



ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
	b) Tipo	PRESSPAN
	c) Clase de aislamiento	A
7	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
7.1	Tipo	RADIAL O MALLA
7.2	Número de fases	1
7.3	Potencia nominal	SEGÚN LO SOLICITADO
7.4	Conexión	
	7.4.1 Transformadores en 15kV	li6
	7.4.2 Transformadores en 25kV	li0
7.5	Frecuencia	60Hz
7.6	Clase	DISTRIBUCIÓN
7.7	Polaridad	
	7.7.1 Transformadores en 15kV	ADITIVA
	7.7.2 Transformadores en 25kV	SUSTRACTIVA
7.8	Relación de transformación en el Tap nominal	
	7.8.1 Transformadores en 15kV	7620 V / 120-240 V o 7970 V / 120-240 V
	7.8.2 Transformadores en 25kV	12700 V / 120-240 V o 13200 V / 120-240 V
7.9	Tensiones nominales de línea	
	7.9.1 Bobinado primario	
	a) Transformadores en 15kV	13200 Grd Y / 7620 V o 13800 Grd Y / 7970 V
	b) Transformadores en 25kV	22000 Grd Y / 12700 V o 22860 Grd Y / 13200 V
	7.9.2 Bobinado secundario	240 / 120 V
7.10	Regulación de tensión bobinado primario:	
	7.10.1 Gama de regulación expresada en %	+1 / - 3 x 2.5%
	7.10.2 Posiciones del cambiador de derivaciones con accionamiento exterior	5
7.11	Pérdidas	
	7.11.1 Pérdidas en vacío al 100% del voltaje nominal	NTE INEN 2114 2DA REV.
	7.11.2 Pérdidas totales a plena carga (85°C)	NTE INEN 2114 2DA REV.
7.12	Impedancia a (85°C)	NTE INEN 2114 2DA REV.
7.13	Corriente de excitación (Máx.)	NTE INEN 2114 2DA REV.
7.14	Nivel Básico de aislamiento (B.I.L.)	
	7.14.1 Primario	NTE INEN 2683
	7.14.2 Secundario	NTE INEN 2127
7.15	Prueba de voltaje aplicado	
	7.15.1 Primario	NA
	7.15.2 Secundario	NTE INEN 2125-2127
7.16	Prueba de tensión inducida	
	7.16.1 Primario	NTE INEN 2125-2127
	7.16.2 Secundario	NTE INEN 2125-2127
7.17	Incremento de temperaturas admisibles, para altura de 3000msnm	
	7.17.1 En el devanado, valor medio, medido por variación de resistencia	65°C
	7.17.2 En el punto más caliente del devanado	85°C
7.18	Material utilizado en las bobinas	
	7.18.1 Primario	COBRE O ALUMINIO
	7.18.2 Secundario	COBRE O ALUMINIO
7.19	Nivel máximo de sonido audible en condiciones nominales	SEGÚN NORMA NEMA TR1 (TABLA 0-3)
8	ACCESORIOS	NTE INEN 2683



**TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
PADMOUNTED
CLASE 15kV y 25kV**
*FOTO REFERENCIAL



ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
	8.1 Bujes de derivación a tierra del tanque	2 UND
	8.2 Dispositivo de muestreo de aceite	1 UND
	8.3 Válvula de alivio de presión	1 UND
	8.4 Neplo para llenado de aceite con tapón de seguridad	1 UND
	8.5 Bushing insert 200Amp	OPCIONAL
	8.6 Elbow connector 200Amp con conector	OPCIONAL
	8.7 Soportes para bushing de parqueo	1 UND
	8.8 Seccionador 1F bajo carga en media tensión de 2 posiciones (ON/OFF)	OPCIONAL
	8.9 Seccionador 1F bajo carga en media tensión de 4 posiciones (T-BLADE)	OPCIONAL
	8.10 Porta Placa de características técnicas	1 UND
	8.11 Orejas de levante	2 UND
9	PROTECCIONES	
9.1	Protecciones contra sobre corriente (opcionales)	
	9.1.1 En media tensión	
	a) Fusible de Protección Principal	1 UND
	b) Fusible de Protección de Respaldo	1 UND
	9.1.2 Criterio de Coordinación	SEGÚN ANSI C57
9.2	Protecciones contra sobretensión (opcionales)	
	9.2.1 Codo pararrayo de media tensión	
	a) Tipo:	VARISTORES DE ÓXIDO METÁLICO
	b) Máx. tensión nominal en transformadores de 15kV	10kV
	c) Máx. tensión nominal en transformadores de 25kV	18kV
	d) Capacidad de interrupción	10kVA
	e) Normas aplicables	ANSI C62.11 - ANSI C62.22
	f) Máx. tensión continua de operación (MCOV) - Pararrayo de 10kV	8,4 kV
	g) Máx. tensión continua de operación (MCOV) - Pararrayo de 18kV	15,3 kV
	h) Máxima tensión de descarga a 10 KA - Pararrayo de 10kV	31,6 kV
	i) Máxima tensión de descarga a 10 KA - Pararrayo de 18 kV	64,3 kV
10	PLACA DE CARACTERISTICAS	NTE INEN 2130
11	SELLO DE CALIDAD	INEN

* De acuerdo a solicitud del usuario.